SPEYER

Farbliche Ausführung von Handsteuereinrichtungen

Information

Informationen nach Art. 13 DSGVO | Stadt Speyer

Impressum

Erreichbarkeit

E-Mail: einsatz.bks@stadt-speyer.de

SG 073 – Vorbeugender Brandschutz
Jan Kories ☎ 06232 14-1231

Stadtverwaltung Speyer
070 Brand- und Katastrophenschutz
Industriestr. 7

67346 Speyer

SB Einsatzplanung/Einsatzorganisation

Martin Bracke ☎ 06232 14-1200

Stadtverwaltung Speyer
070 Brand- und Katastrophenschutz
Industriestr. 7

67346 Speyer



Nichtautomatischer Melder mit Durchschaltung zur Feuerwehr
Beschriftung „Feuerwehr“ Farbe „Feuerrot“ RAL 3000
EN 54-11 (früher DIN 14655)



Nichtautomatischer Melder zur Aktivierung der Hausalarmanlage
(BWA nach DIN VDE 0826-2)
Beschriftung „Hausalarm“
Farbe „Azurblau“ RAL 5009



Handsteuereinrichtung für CO^2-Stopp oder andere entsprechende Beschriftung
Beschriftung „CO^2-Stop“
Farbe „Zinkgelb“ RAL 1018
VdS 2093 ZH 1/206



Handsteuereinrichtung für Rauch- und Wärmeabzüge
Beschriftung „Rauchabzug“
Farbe „Tieforange“ RAL 2011
VdS 2592
Bei mehreren Auslösebereichen muss die Beschriftung eine eindeutige Zuordnung ermöglichen.



Handsteuereinrichtung für Sonderzwecke,
Abschaltung technischer Anlagen und PV-Anlagen Beschriftung mit Auslösefunktion,
Farbe „Lichtgrau“ RAL 7035
Bei mehreren Anlagen muss die Beschriftung eine eindeutige Zuordnung ermöglichen.
Abschaltung PV-Anlagen (zwischen Wechselrichter und Einspeisestelle) „FW-PV-Trennschalter“