



---

# Farbliche Ausführung von Handsteuereinrichtungen

---

Information

---

## Impressum

### Erreichbarkeit

E-Mail:

Gefahrenabwehr.Feuerwehr@stadt-speyer.de

### Brandschutzdienststelle

BAR Rainer Daumann



06 23 2 / 67 80 1221

Stadtverwaltung Speyer  
070 Feuerwehr und Katastrophenschutz  
Industriestr. 7

67346 Speyer

### Gefahrenabwehr

BOI Thorsten Best, M. Eng



06 23 2 / 67 80 1231

Stadtverwaltung Speyer  
070 Feuerwehr und Katastrophenschutz  
Industriestr. 7

67346 Speyer




Nichtautomatischer Melder mit Durchschaltung zur Feuerwehr  
Beschriftung „Feuerwehr“ Farbe „Feuerrot“ RAL 3000  
EN 54-11 (früher DIN 14655)  
Warteposition für geheingeschränkte Personen:  
Beschriftung „Hilferuf Feuerwehr“ Farbe „Feuerrot“ RAL 3000




Nichtautomatischer Melder zur Aktivierung der Hausalarmanlage  
(BWA nach DIN VDE 0826-2)  
Beschriftung „Hausalarm“  
Farbe „Azurblau“ RAL 5009  
Warteposition für geheingeschränkte Personen:  
Beschriftung „Hilferuf Feuerwehr“ Farbe „Azurblau“ RAL 5009



Handsteuereinrichtung für Rauch- und Wärmeabzüge  
Beschriftung „Rauchabzug“  
Farbe „Tieforange“ RAL 2011 VdS 2592  
Bei mehreren Auslösebereichen muss die Beschriftung eine eindeutige  
Zuordnung möglich machen.



Handsteuereinrichtung für CO<sub>2</sub>-Stopp oder andere entsprechende  
Beschriftung  
Beschriftung „CO<sub>2</sub>-Stopp“  
Farbe „Zinngelb“ RAL 1018  
VdS 2093 ZH 1/206



Handsteuereinrichtung für Sonderzwecke,  
Abschaltung technischer Anlagen und PV-Anlagen  
Beschriftung mit Auslösefunktion  
Farbe „Lichtgrau“ RAL 7035  
Bei mehreren Anlagen muss die Beschriftung eine eindeutige  
Zuordnung möglich machen.  
Abschaltung PV-Anlagen (zwischen Wechselrichter und  
Einspeisestelle) „FW-PV-Trennschalter“

