



Farbliche Ausführung von Handsteuereinrichtungen

Information

Impressum

Erreichbarkeit

E-Mail:

einsatz.bks@stadt-speyer.de

SG 073 – Vorbeugender Brandschutz

BA Thorsten Best, M.Eng.



06 23 2 / 14 1231

Stadtverwaltung Speyer
070 Brand- und Katastrophenschutz
Industriestr. 7

67346 Speyer

SB Einsatzplanung/Einsatzorganisation

BI Martin Bracke



06 23 2 / 67800

Stadtverwaltung Speyer
070 Brand- und Katastrophenschutz
Industriestr. 7

67346 Speyer




Nichtautomatischer Melder mit Durchschaltung zur Feuerwehr
Beschriftung „Feuerwehr“ Farbe „Feuerrot“ RAL 3000
EN 54-11 (früher DIN 14655)
Warteposition für geheingeschränkte Personen:
Beschriftung „Hilferuf Feuerwehr“ Farbe „Feuerrot“ RAL 3000




Nichtautomatischer Melder zur Aktivierung der Hausalarmanlage
(BWA nach DIN VDE 0826-2)
Beschriftung „Hausalarm“
Farbe „Azurblau“ RAL 5009
Warteposition für geheingeschränkte Personen:
Beschriftung „Hilferuf Feuerwehr“ Farbe „Azurblau“ RAL 5009



Handsteuereinrichtung für Rauch- und Wärmeabzüge
Beschriftung „Rauchabzug“
Farbe „Tieforange“ RAL 2011 VdS 2592
Bei mehreren Auslösbereichen muss die Beschriftung eine eindeutige Zuordnung möglich machen.



Handsteuereinrichtung für CO₂-Stopp oder andere entsprechende
Beschriftung
Beschriftung „CO₂-Stop“
Farbe „Zinkgelb“ RAL 1018
VdS 2093 ZH 1/206



Handsteuereinrichtung für Sonderzwecke,
Abschaltung technischer Anlagen und PV-Anlagen
Beschriftung mit Auslösefunktion
Farbe „Lichtgrau“ RAL 7035
Bei mehreren Anlagen muss die Beschriftung eine eindeutige Zuordnung möglich machen.
Abschaltung PV-Anlagen (zwischen Wechselrichter und Einspeisestelle) „FW-PV-Trennschalter“