


TOP 1 : Karmeliterstraße 19 Wiedervorlage Stellungnahme des Gestaltungsbeirats

Status	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich	<input type="checkbox"/> nicht öffentlich
Verantwortlich Stadt Speyer	Abteilung Bauaufsicht und Denkmalschutz, Herr Alshuth	



	<p>Aussagen zur Vegetationsverwendung (Solitäre, Spaliere, Vertikalbegrünung) und Ausstattung bzw. Materialität vermisst.</p> <p>Es wird - im Nachgang der Sitzung - angeregt, die Balkone erdgebunden zu begrünen/ beranken zu lassen.</p> <p>Der Gestaltungsbeirat bittet den Architekten, die Fassaden nochmals zu überarbeiten. Der sehr hohe Sockel erscheint sehr dominant, auch kann nicht nachvollzogen werden, wo im Erdgeschoss ein Sockel ausgebildet wird und wo nicht. Die sehr unterschiedlichen Fensterformate wirken sehr unruhig und unentschlossen, dies würde auch in einer Fassadenabwicklung Nachbargebäude – Neubauten sichtbar werden. Gleiches gilt für die Dachlandschaft. Die angedeutete Farbigkeit der Fassaden kann im Kontext der Farbgebung, der Abgrenzung der Farbflächen, des Gebäudeensembles und der Umgebung noch nicht überzeugen.</p>
--	--